

पत्रांक: ५५०५५/HE/HC/२८
 १५/१२/२०२२
विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

- 1 मान्यता हेतु विद्यालय का नाम - Suditi Global Academy
 2 विद्यालय का पूर्ण पता - Vicharpura Agara Road NH-2, Etawah - 206001
 3 विकास क्षेत्र का नाम - कसपुरा
 4 जाँच रिपोर्ट लगाने की निरीक्षण तिथि - 12/12/2022

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ बनवाया गया है।
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ है।
3	क्या भवन तीन मंजील से ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ है।
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	पार्किंग की व्यवस्था है। नहीं है।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ है।
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ है।
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ बनी हुई है। नहीं
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ बनी है
11	क्या भवन की दीवारें/छतों में क्रैक है?	नहीं है।

सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि०
 इटावा

12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ है।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ है।
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ है।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ है।
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ है।
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	(G+2) है। दो स्टेयर केस हैं।
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ है।
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extiguisher) एवं ऑटोमैटिक सिप्रंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ लगे हैं।
20	क्या भवन में फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस (First And Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ है।
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ दिया जाता है।
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ है।

उपरोक्त चेक लिस्ट के बिन्दुओं की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानक एवं शर्तों के अनुरूप पाया गया है। संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सही बना है जिसे प्रमाणित किया जाता है :

निरीक्षण अधिकारी का नाम :- गौरव जैन

पद का नाम :- सहायक अभियन्ता (सिविल)

हस्ताक्षर

एवं मोहर

20/12/22
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि०
इसवा